



Direction de la santé publique
Pôle santé environnement
Unité départementale de l'Eure

Evreux, le 2 novembre 2016



PREFECTURE DE L'EURE

MONSIEUR LE PRÉSIDENT
SEPASE
SIEGE SOCIAL ET SERVICES ADM.
77 rue des Longues des Plesses
27160 BRETEUIL SUR ITON

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

SEPASE

Prélèvement 00111225
 Unité de gestion SEPASE (UGE 0169)
 Installation LE CHESNE (UDI 000345)
 Point de surveillance CENTRE VILLE (S 0000000719)
 Commune LES ESSARTS
 Localisation exacte Cimetière

Prélevé le : lundi 24 octobre 2016 à 07h45
 par : LDA M. LOTTIN
 Type visite : D1
 Type d'eau : T
 Motif : CS

Mesures de terrain

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

	inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Aspect (qualitatif)	0 qualit.			
Couleur (qualitatif)	0 qualit.			
Odeur (qualitatif)	0 qualit.			
Saveur (qualitatif)	0 qualit.			
Turbidité néphéломétrique NFU	0,42 NFU			
Température de l'eau	12,9 °C			
Conductivité à 25°C	559 µS/cm			
pH	7,5 unitépH			
Chlore libre	0,29 mg/LCl ₂			
Chlore total	0,29 mg/LCl ₂			
	200,00	6,50	2,00	25,00
			1 100,00	9,00

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : D127

Code SISE de l'analyse : 00114379

Référence laboratoire : EP16-68332

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 n/mL					
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 n/mL					
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/100mL					
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/100mL			0		
Escherichia coli /100ml -MF	<1 n/100mL		0			0

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH4)	<0,01 mg/L					0,10
Nitrates (en NO ₃)	41,4 mg/L		50,00			

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00111225)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

P/Le Préfet et par délégation

Signé

L'ingénieur d'études sanitaires
Delphine JULIEN